

安全评价报告信息公开表

	项目名称	上海天振货运代理有限公司撬装式内部柴油加油设施安全现状评价		
	项目地址	上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2907 号		
	项目所属行业	H6564 机动车燃料零售	评价类型	安全现状评价
	项目简介	一撬装式内部加油装置，供内部加油使用，主要事故风险有火灾、爆炸、中毒与窒息、机械伤害、触电等		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海建科检验有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-002	资质有效期至	2024 年 11 月 24 日
	项目组组长	李书娜	S011035000110191000658	安全工程
	项目组成员	张怡斐	1800000000200399	环境工程
		胡立新	1100000000202102	电气工程
		杨学林	S011032000110202000767	过程装备与控制
	技术负责人	马希升	过程控制负责人	张怡斐
	报告编制人	薛志成	报告审核人	李惠英
评价现场	现场勘验人员	薛志成、张怡斐		
	现场勘验时间	2023. 5. 15	现场勘验图像影像	
评价结论	<p>1. 天振撬装式加油装置危险化学品储存量未超过危险化学品重大危险源规定的临界量，不构成危险化学品重大危险源。</p> <p>2. 天振撬装式加油装置安全评价报告选用《危险度评价方法》法，柴油系统危险度属低度危险。</p> <p>3. 天振撬装式加油装置经营和储存场所、设施、建筑物符合 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》，建筑物符合国家标准的规定。</p>			
审批结果	审批部门		审批通过时间	